



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Bakklandet barnehage
Nedre allé 11

N-7030 TRONDHEIM

Vår saksbehandler
Elin Grønvold Aunet

Vår ref.
14/71117/ A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
14.01.2016

Bakklandet barnehage - tilsyn med avdeling Prestekragene, varsel om pålegg

Miljøenheten gjennomførte den 10. og 12. november 2015 tilsyn ved Bakklandet barnehage, avdeling Prestekragene. Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).

1. Sammendrag

Bakklandet barnehage har etablert et internkontrollsystem som i stor grad også omfatter familiebarnehagene under avdeling Prestekragene.

Barnas helse og miljø synes i hovedsak å være godt ivaretatt ved barnehagen, men det ble funnet avvik knyttet til sikkerhet, inneklima og smittevern ved noen av hjemmene. Det ble også gitt en merknad knyttet til internkontroll.

Fernanda Nissens vei 35

Avvik 1: Det benyttes felles håndkle ved håndvask.

Gamle Kongevei

Avvik 2: Speil i hovedoppholdsrom var ikke sikret mot knusing.

Øvre Petersborggate 2

Avvik 3: Det er ikke tilstrekkelig friksluftstilførsel i leke/oppholdsrom

Avvik 4 : Huskestativ på uteområdet er ikke tilstrekkelig sikret

Frist for retting av avvik

Vi ber om skriftlig bekreftelse **innen 01.04.2016** på at avvikene er rettet. Bekreftelsen skal inneholde beskrivelse av hvordan avvikene er rettet.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

2. Beskrivelse av Bakklandet barnehage avdeling Prestekragene

Bakklandet barnehage avdeling Prestekragene gir et tilbud til de minste barna i familiebarnehager. Familiebarnehagene holder til hos assistenter i deres private hjem. Hvert hjem kan ha inntil 5 barn i alderen 0-6 år, fortrinnsvis 4 barn i alderen 0-3 år. I tillegg benyttes baselokaler inne på Bakklandet barnehage. For tiden har barnehagen knytte til seg 5 hjem, samt at en barnegruppe har fast tilholdssted i baselokalene.

Dokumentunderlag:

Godkjenning av hjem i Fernanda Nissens vei 35 (sak 10/2808)

Godkjenning av hjem i Gamle Kongevei 36 (sak 08/41285)

Godkjenning av hjem i Øvre Petersborggate 2 (sak 08/41366)

Godkjenning av hjem i Jørgen Bjelkes gate 3 (sak 08/36067)

Godkjenning av hjem i Lillegårdsbakken 32 (sak 14/27604)

Deltakere ved tilsynet

Marianne Schjetne, styrer Bakklandet barnehage

Ildrid Ljøkjell Kiplesund, pedagogisk leder

Anita Andersen Lund, vikarassistent Bakklandet barnehage

Assistenten/eierne av familiebarnehagehjemmene

Anne-Karin Baggerud, rådgiver Oppvekstkontoret

Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten

3. Reviderte områder og funn

Tilsynet hadde fokus på internkontroll, ivaretagelse av krav stilt ved godkjenning, samt at det ble gjennomført en befarings av lokalene/hjemmene.

3.1 Kontroll av godkjenningsvedtak

Ved godkjenningen av familiebarnehagene ble det for de fleste hjemmene stilt en rekke krav. Disse ble gjennomgått ved tilsynet. I tillegg ble det foretatt en generell befarings av lokalene/hjemmene. Nedenfor er funn ved tilsynet beskrevet og sortert på adresse.

Fernanda Nissens vei 35

Avvik 1: Det benyttes felles håndkle ved håndvask.

Hender må tørkes med engangs papirhåndklær, alternativt egne håndklær som ikke deles med andre og oppbevares adskilt.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 17 Smittevern.

Observasjon:

På bad ble det benyttet et felles håndkle.

Vurdering

Bruk av felles håndkle vil kunne føre til smittespredning av sykdommer. Hender må tørkes med

engangs papirhåndklær, alternativt egne håndklær som ikke deles med andre og oppbevares adskilt.

Gamle Kongevei 36

Avvik 2: Speil i hovedoppholdsrom var ikke sikret mot knusing.

Usikret speil må sikres mot knusing eller fjernes.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap.

Observasjoner:

Speil i hovedoppholdsrom var ikke sikret mot knusing.

Vurdering

Dersom usikret speil knuses, vil det kunne dannes skarpe skår, som kan gi kuttskade. Speil må sikres slik at dette ikke kan oppstå.

Øvre Petersborggate 2

Avvik 3: Det er ikke tilstrekkelig friskluftstilførsel i leke/oppholdsrom

Barnehagen må etablere rutiner som sikrer at tilluftsventiler alltid er åpne i barnehagens åpningstid.

Avvik 4: Huskestativ på uteområdet er ikke tilstrekkelig sikret

Huskestativet må sikres mot velting.

Lokalene ble godkjent i vedtak datert 11.02.09 under følgende forutsetninger:

1. Alle familiebarnehagens lokaler skal være forsvarlig barnesikret.
2. Det må sikres tilfredsstillende friskluftstilførsel i lokalene.
3. Alt lekeplassutstyr og uteområder som brukes av barnehagens barn skal være tilfredsstillende barnesikret.

Ventilasjon

Observasjon:

Ved tilsynet var det etablert friskluftsventil i yttervegg på lekerom. Denne var lukket ved tilsynet. Eier opplyste at det ofte opplevdes trekk fra ventilen, og at den dermed ble lukket. Vi så også at det var plassert madrass/sitteplass rett under ventil/vindu.

Vurdering

For å sikre et visst luftskifte er det viktig at friskluftsventilene er åpne. Leke- og oppholdsrom bør møbleres slik at det kan plasseres varmeovner under vinduer for å redusere kaldras fra åpne vindu og ventiler.

Dårlig luftkvalitet kan føre til tretthet, konsentrasjonsvansker hodepine, irritasjoner og hudplager. Barnehagen må etablere rutiner som sikrer at tilluftsventiler er åpne i barnehagens åpningstid. Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 19 Inneklima. Luftkvalitet.

Uteområdet*Observasjon*

I godkjenningsbrevet fra 2009 ble det påpekt sikkerhetsmangler ved huskestativ i hagen. Ved tilsynet 12.11.15 observerte vi at en av huskene var fjernet slik at avstanden mellom huskene var større.

Huskestativet var ikke fundamentert, men var festet på planker. Eier opplyste at huskestativet ble flyttet rundt etter behov for å unngå slitasje på plen/fallunderlaget.

Vurdering

Vår vurdering er at huskestativet ikke er tilstrekkelig sikret mot velting. Velting av huskestativet kan føre til skader på barn. Huskestativet må fundamenteres/festes til bakken, og/eller det må påmonteres lengre/tyngre planker. Vi viser til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap.

Barnesikring*Vurdering*

Sikringstiltak beskrevet i godkjenningen fra 2009 var i hovedsak iverksatt ved tilsynet. Koketoppen er utformet slik at barn ikke kan slå på kokeplatene, men det var ikke montert kasserollevern som hindrer tilgang til varme kasseroller. Det ble ved tilsynet opplyst at det ble laget varmmat (hovedsaklig havregrøt til frokost) kun før barna kom om morgenen, eller når det var flere voksne til stede. Vi vurderer dette som tilfredsstillende. Rutinene rundt matlaging og sikkerhet bør skriftliggjøres.

Jørgen Bjelkes gate 3

Vilkårene fra godkjenning var oppfylt.

Vi anbefaler at vifte på badet går når barna oppholder seg innendørs for å bedre luftskiftet i lokalene.

Lillegårdsbakken 32

Det var ikke knyttet vilkår til godkjenningen. Vi avdekket ikke avvik ved tilsynet.

3.2. Internkontroll og avvikshåndtering

Merknad: *Barnehagen bør i større grad skriftliggjøre de rutinene som er spesielt for hvert hjem.*

Vurdering

Miljøenheten førte tilsyn med Bakklandet barnehages internkontrollsystem i 2014, og barnehagen har jobbet med internkontrollsystemet i etterkant av dette. Avdeling Prestekragene følger i hovedsak interkontrollsystemet ved hovedbarnehagen, men det er gjort noen tilpasninger til familiebarnehagehjemmene. Assistentene er kjent med rutiner gjennom felles gjennomgang på personalmøter m.m. Det er plassert ut IK-perm i hvert hjem. IK-perm for både baselokalene og hjemmene ble framlagt ved tilsynet. *Assistentene kvitterer ut gjennomført praksis, som renhold m.m.*

Barnehagen bør i større grad skriftliggjøre de rutinene som er spesielt for hvert hjem, som for eksempel rutiner for brannvern, soverutiner, sikkerhetskontroller utendørs, rutiner for oppbevaring av mat, hvilke leker som vaskes når, m.m.

4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med veileder, ”Miljø og helse i barnehagen”, Helsedirektoratet april 2014.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forhåndsvarsel om pålegg

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelse innen fristen, kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. (jf Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi om melding om dette innen tre uker.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Elin Grønvold Aunet
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:

Kopi: Trondheim kommune, Oppvekstkontoret v/ Anne-Karin Baggerud