



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Markaplassen barnehage

N-

Vår saksbehandler
Bente Høier

Vår ref.
14/7118/ A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
13.06.2014

Markaplassen barnehage - tilsyn 10.06.14 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* som regulerer barnas arbeidsmiljø. Miljøenheten gjennomførte 03.06.14 tilsyn ved Markaplassen barnehage.

Tilstede ved befaringen var:
Vera Holst, styrer Markaplassen barnehage
Lindis Norheim, verneombud Markaplassen barnehage

Fra miljøenheten møtte:
Rune Berg, rådgiver
Bente L. Høier, sjefingeniør

Bakgrunn for tilsynet:

Miljøenheten gjennomførte i samarbeid med Oppvekstkontoret et elektronisk tilsyn ved alle barnehager i desember 2012. Dette tilsynet hadde fokus på:

- Avviksbehandling og revisjon av rutiner jfr §4 Internkontroll
- Kontroll av sikkerhet jfr §14 Sikkerhet og helsemessig beredskap
- Smittevern og rutiner for lekevask jfr §17 Smittevern

Formålet med tilsynet 10.06.14 var å gjennomgå barnehagens svar ved elektronisk tilsyn og granske barnehagens fremlagte dokumentasjon.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*:

- *Avvik* defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

- *Merknad* er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Regelverk:

- Lov av 2011-06-24 nr 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Statens helsetilsyns veileder IS-2072 Miljø og helse i barnehagen, Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Beskrivelse av barnehagen

Markaplassen barnehage er foreldredrevet og medlem av Private barnehagers landsforbund. Barnehagens lokaler og uteområde eies av Markaplassen barnehage SA. Markaplassen barnehage hadde ved tilsynet 65 barnehageplasser.

1. Oppfølging av elektronisk tilsyn desember 2012***Dokumentasjon av avvik (jf §4)***

Ansatte melder avvik skriftlig til styrer via avviksskjema. Dette gjelder alle typer avvik (bygningmessige forhold, rutinemessige forhold og mindre ulykker) selv om ansatte i liten grad bruker skjema for å melde avvik knyttet til rutiner/prosedyrer. Avviksskjema inneholder beskrivelse av avviket, beskrivelse av tiltak, ansvar og utkvittering. Utfylte avviksskjema oppbevares i egen perm, og alle avvik føres opp på Handlingsplan HMS med påføring av ansvar, tidsfrist og utkvittering. Avvik og andre forhold knyttet til HMS for barn og voksne behandles på personalmøter.

Barnehagen har ikke egen vaktmestertjeneste, men renholder påtar seg mindre bygningmessige arbeider. Det benyttes liste for å melde slike feil og mangler til renholder, som kvitterer ut når ting er gjennomført. Mindre vedlikeholdsmessige mangler settes på dugnadsliste for foreldredugnad vår og høst.

Styrer har ansvar for å iverksette tiltak og eventuelt melde større utbedringsarbeider videre til styreleder for behandling og vedtak i kvartalsvise styremøter. Kommunikasjon mellom styrer og styreleder på større avvik som ikke kan avventes til neste styremøte, bør dokumenteres i form av logg eller påføres avviksskjema, eventuelt i Handlingsplan HMS.

Skader på barn registreres på samme avviksskjema, og alvorlige skader meldes fortløpende til forsikringsselskapet.

Bestemmelsene om internkontroll stiller krav til at man skal jobbe forebyggende. For å avdekke om gjentatte hendelser gir behov for prosedyreendringer i internkontrollsystemet, for å avdekke trender, er det avgjørende at man har en oversikt over alle avvik, og kan gjennomgå disse. Samlet gjennomgang av avvik bør beskrives i barnehagens HMS årshjul. Barnehagens ledelse bør presisere overfor ansatte at også avvik på internkontrollrutiner skal meldes på skjema. Dette for å kunne avdekke om det er rutinebeskrivelser som ikke fungerer etter hensikten og som bør revideres. Ledelsen bør i størst mulig grad sikre en samlet oversikt over meldte avvik, feil og mangler, slik at det er lettere å holde oversikten over gjenstående avvik.

Retting av bygningsmessige avvik (jf §4)

Det ble ved tilsynet opplyst at det ikke foreligger bygningsmessige avvik med betydning for barnas arbeidsmiljø som ikke er rettet. Styrer har meldt behov for utbedring av enkelte vinduer, da det i den kalde årstiden kan oppleves trekk fra disse. Trekkproblemene er ikke vurdert som så alvorlige at det har medført behov for avbøtende tiltak i form av ommøblering eller lignende.

Det ble ved tilsynet opplyst at det ikke foreligger vedlikeholdsplan for bygget eller utelekeplassen. Det foreligger en liste over behov for utbedringer, men det er ikke lagt noen plan for når dette vil bli utført. Det bør utarbeides vedlikeholdsplan slik at større bygningsmessige arbeider kan planlegges og samkjøres med andre tiltak.

Merknad nr.1: Det bør utarbeides vedlikeholdsplan for bygningen og utelekeplassen.

Gjennomgang av rutiner for å ivareta barnas arbeidsmiljø (jf §4)

Barnehagens rutiner knyttet til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler er nylig revidert (våren 2014), skriftliggjort og samlet i egen perm. Det er foretatt en gjennomgang for alle ansatte slik at de er kjent med hvilke rutiner som gjelder og hvor rutinebeskrivelser finnes. Barnehagen har utarbeidet et HMS Årshjul som viser hvordan det systematiske forebyggende arbeidet ved barnehagen er organisert. Det er avsatt tidspunkt for blant annet årlig revisjon av internkontroll, vernerunder med sjekk av ute- og innelekeområde, og førstehjelpsopplæring/brannvernopplæring.

Sikkerhet på innendørs og utendørs lekeareal (jf §14)

Kontroll av sikkerhet på innendørs og utendørs lekeareal gjennomføres årlig av eksternt firma. Rapport fra Hovedettersyn september 2013 ble fremlagt ved tilsynet. Rapporten viste A-, B- og C-feil og det ble ved tilsynet opplyst at de fleste av avvikene er rettet ved dugnad. Det foreligger imidlertid ikke tilfredsstillende utkviktering/dokumentasjon på dette. Når barnehagen mottar rapport fra hovedettersyn, bør det foretas en risikovurdering av påpekte forhold og avvik bør føres i samme oversikt som andre avvik (Handlingsplan HMS). Dette for bedre å kunne følge opp at avvik rettes.

Barnehagen benytter PBL's forslag til rutiner og sjekklister ved daglig, kvartalsvis og årlig kontroll av sikkerhet på utelekeområdet. Det benyttes sjekklister og kvitteres på egen liste at kontroll er foretatt. Barnehagen bør foreta en risikovurdering av eget utelekeområde, og påføre ekstra kontrollpunkt (for eksempel kontroll av hull under gjerdet, fallunderlagt i perioder med snø og is).

Det benyttes sjekklister ved vernerunder og avvik føres opp på Handlingsplan HMS. Sjekkliste for kontroll av inneområdet bør suppleres med kontrollpunkt for å sikre fokus på barnas arbeidsmiljø. Dette vil for eksempel være gulvtemperatur og trekkforhold på gulvarealer tilrettelagt for lek, arbeidslys over bord etc.

Førstehjelps kompetanse (jf §15)

Enheten arrangerer førstehjelpskurs for alle ansatte hvert år og barnehagens ledelse har oversikt over deltakelse på kursene.

Vask av leker (jf §17)

Barnehagen har etablert rutiner for lekevask ved smitteutbrudd og ellers hver måned. Vask av leker skal kvitteres på renholdsliste. Miljøenheten presiserer at leker som de minste barna ofte putter i munnen skal vaskes minst hver 14. dag. Barnehagen bør foreta en risikovurdering for å avdekke hvilke leker dette gjelder, og hvilke leker som kan vaskes sjeldnere. Vaskefrekvens for de enkelte

leketyperne bør påføres kvitteringslisten.

Avvik nr.1: Markaplassen barnehage har ikke tilfredsstillende rutiner for vask av leker.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §17 Smittevern.

2. Forhold avdekket ved befaring av barnehagens lokaler

Sikkerhet på barnehagens innelekeområde.

Det ble ved befaringen funnet manglende skåldesperre på vannkraner på kjøkken og stellebenk, manglende komfyrvern og usikrede høye reoler. Det må foretas en risikovurdering av barnehagens innelekeområde, og avdekkede mangler må rettes.

Avvik nr.2. Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt.

For at avviket skal rettes må det monteres skåldesikre armatur på alle tappsteder tilgjengelig for barn, monteres komfyrvern og sikre alle høye reoler.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §14 Sikkerhet og helsemessig beredskap.

Lydnivå fra ventilasjonsanlegg

Det ble montert nytt ventilasjonsanlegg ved Markaplassen barnehage for to år siden. Ved tilsynet ble det konstatert høyt lydnivå fra ventilasjonsanlegget i barnas oppholdsarealer samt utenfor fasade på barnas utelekeområde. Det er sannsynlig at dette lydnivået overskrider kravene til lydnivå fra tekniske installasjoner i TEK/NS8175 klasse C.

Avvik nr.3: Det ble ved tilsynet observert forhøyet lydnivå fra ventilasjonsaggregat.

For at avviket skal rettes må det iverksettes tiltak for å redusere lydnivå fra aggregatet slik at det er i samsvar med kravene i byggeteknisk forskrift og NS8175. Det må fremlegges dokumentasjon i form av støymåling etter tiltak.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §21 Lydnivå.

Inneklima

Det ble ved tilsynet påpekt defekt avtrekkskanal fra kjøkkenvifte på et kjøkken. Åpning i fleksibel kanal må tettes slik at avtrekksluft ikke kan sirkulere tilbake til oppholdsrommet.

Avvik nr.4: Det ble ved tilsynet påvist defekt avtrekkskanal fra kjøkkenvifte.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §19 Inneklima og luftkvalitet.

Miljøenhetens konklusjon

Tilsynet viste at Markaplassen barnehage har etablert et internkontrollsystem med avvikssystem for oppfølging og forbedring av helse miljø og sikkerhet jf forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Tilsynet avdekket 4 avvik fra forskriften som må rettes.

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse **innen 10.09.2014** på at avvikene er rettet.

Ved manglende dokumentasjon og bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten å betrakte som et varsel om at pålegg vil bli gitt for at forholdene skal bringes i orden. Vi viser i

TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten

Vår referanse
14/7118

Vår dato
13.06.2014

denne forbindelse til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid §14 om retting.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjeff

Bente Høier
sjefsingeniør

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi :

Postmottak Oppvekstkontoret