



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Vennegjengen familiebarnehage

marianne.buberg@gmail.com

Vår saksbehandler
Elin Grønvold Aunet

Vår ref.
13/48056/ A10
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
11.11.2013

Vennegjengen familiebarnehage - inspeksjonstilsyn 23.10.13 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Miljøenheten gjennomførte 23.10.13 inspeksjonstilsyn ved Vennegjengen familiebarnehage. Tilstede ved befaringen var: Marianne Buberg, eier av Vennegjengen familiebarnehage, Solveig M. Busch, Oppvekstkontoret og Elin Grønvold Aunet, Miljøenheten.

Bakgrunn for tilsynet:

Oppvekstkontoret og Miljøenheten foretar felles inspeksjonstilsyn ved barnehager og familiebarnehager i Trondheim. Oppvekstkontoret gir egen tilbakemelding fra tilsynet til virksomhetene.

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* som regulerer barnas arbeidsmiljø. Formålet med inspeksjonstilsynet er å vurdere om vilkårene i Miljøenhetens godkjenning av familiebarnehagen er ivarettatt.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

- *Avvik* defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- *Merknad* er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Regelverk, veiledninger:

- Lov av 2011-06-24 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven).
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
- Statens helsetilsyns veileder 3-98 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

Dokumentunderlag:

Miljøenhetens godkjenning av Vennegjengen familiebarnehage datert 31.03.2008.

Beskrivelse av barnehagen:

Vennegjengen familiebarnehage startet som Egga familiebarnehage. Barnehagen flyttet til nye lokaler i 2008, og skiftet samtidig navn. Barnehagen er godkjent for inntil 10 barn i alderen 0-6 år, men drives for inntil 8 barn under 3 år.

Formålet med tilsynet 23.10.13 var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivarettatt. Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.

Kontroll av godkjenningsvedtak datert 31.03.2008*1. Barnehagens lokaler må sikres tilfredsstillende ventilasjon*

Ved Miljøenhetens besøk 28.02.08 ble det påpekt manglende mulighet for overstrømming av luft fra oppholdsrom til avtrekkskanal på bad. Ved tilsynet den 23.10.13 var det ikke etablert mulighet for overstrømming av luft til badet via tilliggende rom, som forutsatt ved godkjenningen.

Vi viser til forskriften § 19. Inneklima/luftkvalitet ”*Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner.....*”

Avvik nr. 1. Det er ikke etablert tilfredsstillende ventilasjon av lokalene.

2. Alle familiebarnehagens lokaler og uteområder skal være forsvarlig barnesikret.

Ved tilsynet 23.10.13 ble barnehagens lokaler gjennomgått med tanke på sikkerhet for barn. Vannkran på kjøkken var ved tilsynet uten skåldesikring. Eier av barnehagen opplyste ved tilsynet at rørlegger var kontaktet for å utbedre/erstatte vannkrana.

Fra forskriftens § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap: ”*Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges....*”

Avvik nr. 2. Barnehagens lokaler er ikke tilfredsstillende barnesikret.

Andre forhold avdekket ved tilsynsbesøket*Internkontrollsystem*

Barnehagen har etablert et skriftlig internkontrollsystem som omfatter bestemmelsene i *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* Dette ble framlagt ved tilsynsbesøket.

Miljøenheten gjennomgikk internkontrollsystemet på et overordnet nivå. Mange viktige rutiner er beskrevet. Det ble ved tilsynet framlagt dokumentasjon på gjennomførte beskrevne rutiner. Dette var f.eks utfylte sjekklister for sikkerhetsgjennomgang, kontrollskjema for gjennomført renhold, brannøvelser, førstehjelpskurs m.m.

Internkontrollsystemet framlagt ved tilsynet synes å tilfredsstille forskriftens krav til systematikk og dokumentasjon

Smittevern

Rutiner for vask av leker er beskrevet i internkontrollsystemet. Dette gjennomføres hver 14. dag, og dette kvitteres ut. Rutinene er i samsvar med Folkehelseinstituttets ”Faglige råd om barnehager og smittevern” og Trondheim kommunes faktaark ”Hygiene i barnehager og skoler” (revidert mars 2013).

Barnehagens stellerutiner er i samsvar med anbefalingene fra Miljøenheten og smittevernoverlegen i Trondheim kommune, jfr. faktaarkene ”Hygiene i barnehager og skoler” og ”Stellerutiner i barnehagen” som finnes på Miljøenhetens nettsider:

<http://www.trondheim.kommune.no/miljoenhetens-faktaark/>

Miljøenhetens konklusjon fra tilsynet 23.10.13:

Vennegjengen familiebarnehage har etablert et internkontrollsystem og jobber aktivt for å ivareta bestemmelsene i *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*. Vilkår for Miljøsjefens godkjenning er imidlertid ikke ivaretatt. Det ble ved tilsynet funnet 2 avvik fra forskriften knyttet til sikkerhet og ventilasjon.

Avvik nr. 1. Det er ikke etablert tilfredsstillende ventilasjon av lokalene.

Avvik nr. 2. Barnehagens lokaler er ikke tilfredsstillende barnesikret.

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse **innen 15.01.2014** på at avvikene er rettet.

Ved manglende bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten å betrakte som et varsel om at pålegg vil bli gitt for at avvikene skal bringes i orden. Vi viser i denne forbindelse til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid §14 om retting

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Elin Grønvold Aunet
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:

Kopi: Trondheim kommune, Oppvekstkontoret v/ Solveig M. Busch