



**Avstandskrav mellom ledninger og konstruksjoner:**

Se tegning TF100 for avstander mellom ledninger og konstruksjoner  
 I hovedadkomstveg vi innbyrdes avstandskrav være oppfylt, men for lokalveger inn til hvert boligområde vil det ikke være mulig å tilfredsstille alle avstandskrav. På byggeplan må derfor teknisk infrastruktur koordineres nøye slik at det er mulig å drifte anlegg og skifte ut anlegg uten å komme i konflikt med bygg og nærliggende teknisk infrastruktur. Fundamentnivå for bygg må ligge lavere enn dybeste ledning. Minimumsavstand til bygg er 2m. Smaleste korridor mellom bygg er 9m.

Tegningsnummer		Revisjon	
<b>HB 003</b>		<b>G 01</b>	
Rev.	Tekst	Rev dato:	Kont:
G 01	Innsending til 1. gangs behandling	19.02.16	VK KT
G 02	Innsending til 1. gangs behandling, plan for B1	15.11.17	VK KT

**TEGNFORKLARING**

	VL prosjektert (vann)
	SP prosjektert (spillvann)
	OV prosjektert (overvann)
	Henssynszone VL 300
	Avfallssug
	Midlertidig terreng grøft
	Permanet terreng grøft
	Nedkast avfallssug
	Nedgravde avfallskonteinere
	Vannkum

**Reguleringsplan**

Opprettet av: **asplan viak**

Prosjekt: **Reguleringsplan Overvik delfelt B1 og B2**  
 Oppdragsnavn: **Overvik T1 AS**  
**Oversiktsplan Delfelt B1 og B2**  
 VA og avfallssug

Oppdragsleder:	Tegn:	Målestokk:
LN	UTM 32	1:1000
Oppdragsnr:	Kont:	Dato:
537740	NN2000	A1
Tegn. nr:		Rev:
<b>HB 001</b>		<b>G 02</b>
Fag. Type:	Etg.	Løstnr.