



TEGNFORKLARING		
VANNLEDNING		EKSISTERENDE
OVERVANNLEDNING		NEDLEGGES
AVLØP FELLES LEDNING		NYE LEDNINGER
SPILLVANNLEDNING		
TUNNEL AVLØP FELLES (K)		
OV-KUM, SP-KUM OG V-KUM		
HYDRANT		
FORDRØYNING		
EIENDOMSGRENSE		
BYGGELINJE KJELLER		

MERKNADER	
- Koordinatsystem ETRS89 / NTM zone 10 , Høydesystem NN2000	
	Drenering av kommunal kum skal føres til kommunal ledning
	Vannledning oppgraderes til Ø200 fram til Breidablikveien, kum 17891. Det er 104m fra kum 33560 til kum 17891.

HENVISNINGER	
- Notat VA-01 Teknisk notat - Øvre Marienlyst 3, Prosjekteringsforutsetninger VA til reguleringsplan	

REVISJON	
REV 01	
- Alternativ trasé for spillvann og overvann er fjernet etter dialog med Trondheim kommune, kommunalteknikk.	
- Påkoblingspunkt for vannledning er endret etter nettsimulering for vurdering av tiltak som gir tilstrekkelig slukkevann, samt tilkoblingspunkt anvist av Trondheim kommune, kommunalteknikk.	

01	Se tekst for revisjon	NGB	KFA	NGB	14.10.2020
Revisjon	Revideringen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkj.	Rev. dato
Produisert for:		Tegningsdato			
Nyboli Invest AS		05.07.2019			
Øvre Marienlyst 3		Prosjektnummer			
VA-plan		Byggherre			
Reguleringsplan		Produisert av			
Utarbeidet av		ViaNova Trondheim AS			
KFA					
Kontrollert av		Målestokk A1: 1:250			
Godkjent av		Tegn nr: H01			
Konsulentarkiv		Rev: 01			
NGB		D:_19_03			

A3 GIR HALV MÅLESTOKK