



Merknader:

All videre planlegging skal gjøres i tråd med Trondheim kommunes VA-norm, sanitærreglement og presiseringer gitt i dette merknadsfeltet.

Overordnet VA plantegning viser prinsipppløsninger. Løsningene skal kontrolleres og endelig utformes i detaljeringsfasen.

Eksisterende VA-ledninger kan ha ukjent beliggenhet og tilstand. Dette må kontrolleres i detaljeringsfasen.

Spillvanns- og overvannsledninger eldre enn 1980 som ikke er kamerainspisert de siste fem årene, skal kamerainspiseres for å sjekke tilstand.

Tegningnummer:	HB -- 100	Revisjon:	O-03
TEGNFORKLARING			
	VL prosjektert (vann)		SP prosjektert (spillvann)
	OV prosjektert (overvann)		DR prosjektert (drenering)
	VA kummer prosjektert		Sandfang/hydrant prosjektert
	VL eksisterende		SP eksisterende
	OV eksisterende		AF eksisterende
	DR eksisterende		Kum/sandfang eksisterende
	Leदन. ute av drift		Ledelinje overvann
	Regnbed		Slokkevann, radius = 50 m
	Eiendomsgrense		

Detaljregulering			
O-03	VL og AF i Holtvegen vist utskiftet/separert	11.02.25	KTH TAB
O-02	Overordnet VA-plan	14.12.24	KTH TAB
O-01	Overordnet VA-plan	26.06.24	LL TAB
Rev.	Tekst:	Rev dato:	Tegn. Kontroll

Prosjekt:
Søbstadvegen 46 Holtvegen 1-3

Oppdragsleder:
Baklandet Eiendom AS

Oppdragsnr:
9240048

Overordnet VA-plan

Plantegning

Oppdragsleder:
LL

Oppdragsnr:
9240048

Tegn. nr:
HB -- 100

Koordinatsystem:
Euref89UTM32

Mappekode:
NN2000

Etg:
Løper:

Målestokk:
1:250

Arkivert:
A1

Rev.
O-03