



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Jan Roger Aukan ,
Enhetsleder Nidarvoll barnehage

N-

Vår saksbehandler
Guttorm Eilertsen

Vår ref.
14/59993/ A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
10.12.2014

Nidarvoll barnehage - hendelsesbasert tilsyn 03.12.2014 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v..

Miljøenheten gjennomførte 03.12.14 hendelsesbasert tilsyn ved Nidarvoll barnehage. Tilstede ved tilsynet var enhetsleder Jan Roger Aukan og overingeniør Odd Skar og medisinskfaglig rådgiver Guttorm Eilertsen fra Miljøenheten.

Bakgrunn for tilsynet:

Miljøenheten mottok 03.12.14 melding fra enhetsleder om at barnehagen fra morgenen av var utsatt for kraftig røykutvikling fra en nærliggende brann i Sunnland skole. Vindretningen var slik at barnehagen ble betydelig utsatt. Det var bekymring fra ansatte og foreldre over hva denne røyken kunne inneholde og om den var helseskadelig for barna i barnehagen. Enhetsleder ønsket en vurdering av hvorvidt barnehagen burde stenge, evt. om andre avbøtende tiltak kunne være indisert.

Hjemmelsgrunnlag:

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* som regulerer barnas arbeidsmiljø. I aktuelle tilsynssak har følgende paragrafer i forskriften relevans:

§ 5. Opplysnings- og informasjonsplikt

Leder av virksomheten plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter denne forskrift.

Leder av virksomheten skal, med de begrensninger som følger av taushetsplikten, sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og/eller elever om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen.

§ 7. Generelle krav

Virksomheter som omfattes av forskriften, skal være helsemessig tilfredsstillende.

§ 19. Inneklima/luftkvalitet

Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkets gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

Regelverk:

- Lov av 2011-06-24 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven).
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
- Statens helsetilsyns veileder 3-98 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Kommentarer fra tilsynet:

Tilsynet ble utført en time etter at problemet var meldt inn til miljøenheten. Det hadde begynt å regne, og ved fremkomst til brannstedet var brannvesenet opptatt med etterslokking. Det var ingen røykutvikling lenger. Inne i barnehagens lokaler var det lett røyklukt fortsatt, mens det knapt var mulig å kjenne utendørs. Vi målte partikler i innelufta i begge etasjer på barnehagen og fant nivå på 3,4 – 4,9 på PM_{2,5} og 13,8 – 19,9 på PM₁₀. I utelufta var det knapt målbare verdier. Det ble opplyst at vaktmester hadde vært der og gitt uttrykk for at filtrene i ventilasjonsanlegget skulle ha vært skiftet uansett på denne tiden, og at det skulle bli gjort nå.

Miljøenhetens konklusjon:

Miljøenheten konkluderer med at det ikke var helsefare forbundet med å oppholde seg på barnehagens inne- og utearealer hva gjaldt partikkeltetthet. Vi anbefalte at barna var mest mulig ute inntil innelufta var skiftet ut. Enhetsleder skulle også kontakte brannvesenet for informasjon om det evt. hadde vært uheldige gasser i røyken de ble utsatt for fra morgenen av. Enhetsleder har forholdt seg korrekt til opplysnings- og informasjonsplikten hjemlet i §5 i forskriften, og etter tilsynet kan vi også konkludere med at §7 om helsemessig forsvarlighet og §19 om tilfredsstillende inneklime og luftkvalitet er oppfylt.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjeff

Guttorm Eilertsen
overlege

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

: